



自閉式水龍頭納入應具省水標章 產品說明會

議程

壹、主席致詞

貳、主辦單位說明

應具省水標章發展歷程

自閉式水龍頭應具省水標章預告及踐行WTO通知程序

參、綜合討論

肆、臨時動議

伍、散會

應具省水標章發展歷程



自閉式水龍頭應具省水標章預告及踐行WTO通知程序

經濟部於111年5月17日預告修正「應具省水標章之用水設備、衛生設備或其他設備之產品」，本次修正擬將感應式水龍頭納入應具省水標章產品項目之一。

另本案涉及世界貿易組織(WTO)技術性貿易障礙(TBT)事項，依據協定通知時程及要求，本案於國內預告期間，已於111年6月1日配合WTO提出TBT通知文件給予各會員國60日評論期。

產品種類	適用範圍	實施日期
馬桶	1、一段式省水馬桶。 2、兩段式省水馬桶。	一百零七年四月一日
洗衣機	家用洗衣機及自助洗衣店或建築物公共區域使用之洗衣機，但不包括洗滌與脫水筒槽獨立之雙槽洗衣機	
沖水小便器	沖水小便器	一百一十年十月一日
感應式水龍頭	感應式水龍頭	一百十一年七月一日
自閉式水龍頭	自閉式水龍頭	一百十二年七月一日

自閉式水龍頭省水標章規格標準

(一) 系列產品樣態：

- 1.產品如僅把手外型、底座高度等不同，可共用檢測報告。
- 2.產品如僅出水部造型不同，可共用耐久性能試驗報告。
- 3.產品如採用相同軸心，可共用耐久性能試驗報告，惟每項產品必須符合出水性能試驗及止水性能試驗。

(二) 符合中華民國國家標準 CNS 8088 省水型水龍頭出水性能試驗，每分鐘流量最大不得超過九點零公升，亦不得小於零點五公升。

(三) 每次供水時間為四點零至六點零秒。

(四) 依中華民國國家標準 CNS 8088 水龍頭之耐久性能試驗，操作二十萬次後，須通過止水性能試驗。

簡報完畢
敬請指教